

第2配水場低区地区 羽村市羽中4-10-3 羽村市浄水場(残留塩素濃度)

(単位:mg/L)

日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	0.24	0.25	0.25	0.23	0.21	0.21	0.22	0.22	0.26	0.31	0.30	0.29
2	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.22	0.23	0.26	0.31	0.30	0.29
3	0.25	0.25	0.24	0.22	0.22	0.20	0.22	0.23	0.27	0.31	0.30	0.29
4	0.25	0.25	0.24	0.22	0.22	0.20	0.22	0.25	0.28	0.31	0.30	0.29
5	0.25	0.25	0.24	0.22	0.22	0.20	0.22	0.26	0.28	0.31	0.30	0.28
6	0.25	0.25	0.24	0.21	0.22	0.20	0.22	0.26	0.28	0.30	0.30	0.29
7	0.25	0.25	0.25	0.21	0.21	0.20	0.22	0.26	0.29	0.29	0.30	0.28
8	0.25	0.25	0.24	0.21	0.21	0.21	0.22	0.26	0.29	0.30	0.30	0.28
9	0.25	0.25	0.24	0.22	0.21	0.21	0.23	0.26	0.28	0.29	0.30	0.28
10	0.25	0.25	0.25	0.21	0.21	0.21	0.23	0.26	0.29	0.28	0.30	0.28
11	0.25	0.25	0.25	0.22	0.21	0.21	0.22	0.26	0.30	0.28	0.30	0.28
12	0.25	0.25	0.24	0.22	0.22	0.21	0.22	0.26	0.29	0.28	0.30	0.28
13	0.25	0.25	0.25	0.21	0.22	0.21	0.22	0.26	0.29	0.29	0.30	0.28
14	0.24	0.25	0.25	0.21	0.21	0.22	0.23	0.26	0.29	0.29	0.30	0.27
15	0.24	0.25	0.24	0.21	0.21	0.22	0.23	0.26	0.30	0.29	0.30	0.28
16	0.25	0.25	0.24	0.21	0.21	0.22	0.23	0.25	0.29	0.30	0.29	0.28
17	0.25	0.25	0.24	0.21	0.21	0.22	0.23	0.26	0.28	0.30	0.29	0.27
18	0.25	0.26	0.24	0.22	0.20	0.22	0.22	0.25	0.29	0.30	0.29	0.27
19	0.25	0.26	0.24	0.22	0.20	0.21	0.22	0.25	0.30	0.30	0.29	0.28
20	0.25	0.26	0.24	0.22	0.20	0.22	0.23	0.25	0.30	0.30	0.29	0.29
21	0.25	0.25	0.24	0.22	0.21	0.22	0.22	0.25	0.30	0.30	0.29	0.29
22	0.25	0.25	0.24	0.22	0.21	0.22	0.22	0.25	0.30	0.29	0.29	0.29
23	0.25	0.25	0.23	0.22	0.21	0.22	0.23	0.25	0.30	0.29	0.29	0.29
24	0.25	0.25	0.23	0.22	0.21	0.22	0.23	0.26	0.30	0.29	0.29	0.28
25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.23	0.22	0.25	0.31	0.29	0.29	0.29
26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.22	0.23	0.26	0.31	0.29	0.29	0.28
27	0.25	0.25	0.23	0.21	0.21	0.23	0.23	0.25	0.31	0.29	0.29	0.28
28	0.26	0.25	0.23	0.21	0.21	0.23	0.22	0.25	0.31	0.29	0.29	0.28
29	0.25	0.25	0.23	0.22	0.21	0.23	0.22	0.26	0.31	0.30		0.28
30	0.25	0.25	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.25	0.31	0.30		0.28
31		0.25		0.21	0.22		0.24		0.31	0.30		0.27
最高	0.26	0.26	0.25	0.23	0.22	0.23	0.24	0.26	0.31	0.31	0.30	0.29
最低	0.24	0.24	0.23	0.21	0.20	0.20	0.22	0.22	0.26	0.28	0.29	0.27
平均	0.25	0.25	0.24	0.22	0.21	0.22	0.22	0.25	0.29	0.30	0.30	0.28

※ 国の基準値:0.1mg/L以上

※ 水質管理上の目標値:0.1mg/L以上1.0mg/L以下

羽村市上下水道部