

第2配水場高区配水区域 羽村市緑ヶ丘2-18-5 水道事務所（残留塩素濃度）

（単位：mg/L）

日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	0.25	0.24	0.24	0.25	0.28	0.19	0.25	0.25	0.25	0.27	0.30	0.27
2	0.25	0.24	0.24	0.26	0.29	0.19	0.25	0.25	0.26	0.28	0.28	0.27
3	0.26	0.24	0.23	0.25	0.29	0.19	0.26	0.23	0.26	0.28	0.28	0.25
4	0.25	0.24	0.23	0.26	0.29	0.19	0.26	0.24	0.25	0.29	0.29	0.23
5	0.24	0.25	0.23	0.25	0.28	0.20	0.25	0.25	0.26	0.29	0.30	0.23
6	0.24	0.24	0.24	0.25	0.28	0.20	0.26	0.25	0.26	0.28	0.31	0.23
7	0.25	0.24	0.23	0.25	0.28	0.21	0.27	0.26	0.27	0.27	0.30	0.24
8	0.25	0.24	0.23	0.24	0.29	0.22	0.28	0.25	0.27	0.27	0.30	0.24
9	0.25	0.24	0.24	0.25	0.29	0.22	0.27	0.26	0.26	0.28	0.31	0.24
10	0.25	0.26	0.24	0.27	0.29	0.22	0.26	0.25	0.26	0.28	0.30	0.24
11	0.26	0.26	0.25	0.29	0.29	0.22	0.23	0.25	0.25	0.28	0.31	0.24
12	0.25	0.25	0.26	0.30	0.28	0.22	0.22	0.25	0.28	0.29	0.30	0.23
13	0.25	0.24	0.27	0.30	0.28	0.23	0.21	0.24	0.27	0.28	0.29	0.23
14	0.24	0.24	0.28	0.30	0.28	0.24	0.23	0.25	0.26	0.29	0.29	0.24
15	0.24	0.26	0.27	0.30	0.28	0.23	0.23	0.25	0.27	0.28	0.30	0.24
16	0.24	0.26	0.27	0.30	0.29	0.23	0.21	0.25	0.27	0.28	0.30	0.24
17	0.23	0.25	0.26	0.30	0.29	0.23	0.23	0.25	0.26	0.27	0.30	0.23
18	0.22	0.26	0.26	0.30	0.29	0.23	0.22	0.25	0.25	0.28	0.29	0.23
19	0.21	0.25	0.26	0.31	0.29	0.24	0.23	0.26	0.26	0.28	0.29	0.24
20	0.24	0.24	0.27	0.30	0.28	0.24	0.23	0.24	0.24	0.27	0.29	0.24
21	0.25	0.25	0.26	0.30	0.28	0.25	0.24	0.26	0.18	0.26	0.30	0.24
22	0.25	0.25	0.26	0.30	0.28	0.24	0.25	0.26	0.16	0.26	0.30	0.24
23	0.23	0.26	0.25	0.30	0.28	0.24	0.23	0.26	0.17	0.27	0.30	0.24
24	0.22	0.25	0.25	0.29	0.26	0.25	0.24	0.26	0.18	0.27	0.30	0.23
25	0.23	0.25	0.25	0.29	0.25	0.24	0.24	0.23	0.28	0.28	0.29	0.22
26	0.24	0.25	0.26	0.29	0.24	0.25	0.25	0.23	0.30	0.28	0.29	0.23
27	0.24	0.25	0.25	0.29	0.23	0.25	0.25	0.24	0.30	0.27	0.29	0.23
28	0.23	0.24	0.26	0.29	0.23	0.25	0.25	0.24	0.25	0.28	0.27	0.22
29	0.24	0.23	0.26	0.28	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28		0.23
30	0.24	0.24	0.25	0.28	0.24	0.25	0.25	0.26	0.29	0.30		0.23
31		0.24		0.28	0.22		0.26		0.28	0.30		0.23
最高	0.26	0.26	0.28	0.31	0.29	0.25	0.28	0.26	0.30	0.30	0.31	0.27
最低	0.21	0.23	0.23	0.24	0.22	0.19	0.21	0.23	0.16	0.26	0.27	0.22
平均	0.24	0.25	0.25	0.28	0.27	0.23	0.24	0.25	0.25	0.28	0.30	0.24

※ 国の基準値：0.1mg/L以上

※ 水質管理上の目標値：0.1mg/L以上1.0mg/L以下

羽村市上下水道部