

第2配水場高区配水区域 羽村市緑ヶ丘2-18-5 水道事務所（残留塩素濃度）

（単位：mg/L）

日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	0.23	0.23	0.21	0.19								
2	0.23	0.22	0.22	0.19								
3	0.24	0.22	0.22	0.19								
4	0.23	0.22	0.21	0.19								
5	0.23	0.21	0.21	0.19								
6	0.22	0.21	0.21	0.19								
7	0.21	0.21	0.20	0.18								
8	0.22	0.21	0.21	0.18								
9	0.21	0.21	0.21	0.18								
10	0.19	0.21	0.22	0.18								
11	0.19	0.22	0.23	0.18								
12	0.19	0.21	0.24	0.18								
13	0.19	0.21	0.25	0.18								
14	0.18	0.20	0.23	0.18								
15	0.17	0.21	0.22	0.18								
16	0.17	0.22	0.22	0.18								
17	0.14	0.21	0.22	0.18								
18	0.16	0.22	0.21	0.18								
19	0.22	0.20	0.21	0.18								
20	0.23	0.22	0.21	0.18								
21	0.19	0.21	0.22	0.17								
22	0.22	0.20	0.22	0.17								
23	0.22	0.23	0.20	0.17								
24	0.23	0.23	0.20	0.17								
25	0.23	0.22	0.20	0.17								
26	0.23	0.22	0.20	0.18								
27	0.22	0.22	0.21	0.18								
28	0.22	0.21	0.21	0.18								
29	0.23	0.22	0.22	0.17								
30	0.23	0.22	0.20	0.18								
31		0.22		0.18								
最高	0.24	0.23	0.25	0.19								
最低	0.14	0.20	0.20	0.17								
平均	0.21	0.22	0.21	0.18								

※ 国の基準値：0.1mg/L以上

※ 水質管理上の目標値：0.1mg/L以上1.0mg/L以下

羽村市上下水道部