

第2配水場高区配水区域 羽村市緑ヶ丘2-18-5 水道事務所（残留塩素濃度）

（単位：mg/L）

日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	0.23	0.23	0.21	0.19	0.18							
2	0.23	0.22	0.22	0.19	0.17							
3	0.24	0.22	0.22	0.19	0.17							
4	0.23	0.22	0.21	0.19	0.17							
5	0.23	0.21	0.21	0.19	0.18							
6	0.22	0.21	0.21	0.19	0.17							
7	0.21	0.21	0.20	0.18	0.17							
8	0.22	0.21	0.21	0.18	0.17							
9	0.21	0.21	0.21	0.18	0.17							
10	0.19	0.21	0.22	0.18	0.17							
11	0.19	0.22	0.23	0.18	0.17							
12	0.19	0.21	0.24	0.18	0.17							
13	0.19	0.21	0.25	0.18	0.17							
14	0.18	0.20	0.23	0.18	0.17							
15	0.17	0.21	0.22	0.18	0.18							
16	0.17	0.22	0.22	0.18	0.17							
17	0.14	0.21	0.22	0.18	0.18							
18	0.16	0.22	0.21	0.18	0.18							
19	0.22	0.20	0.21	0.18	0.19							
20	0.23	0.22	0.21	0.18	0.23							
21	0.19	0.21	0.22	0.17	0.23							
22	0.22	0.20	0.22	0.17	0.21							
23	0.22	0.23	0.20	0.17	0.20							
24	0.23	0.23	0.20	0.17	0.20							
25	0.23	0.22	0.20	0.17	0.19							
26	0.23	0.22	0.20	0.18	0.19							
27	0.22	0.22	0.21	0.18	0.19							
28	0.22	0.21	0.21	0.18	0.19							
29	0.23	0.22	0.22	0.17	0.20							
30	0.23	0.22	0.20	0.18	0.20							
31		0.22		0.18	0.21							
最高	0.24	0.23	0.25	0.19	0.23							
最低	0.14	0.20	0.20	0.17	0.17							
平均	0.21	0.22	0.21	0.18	0.19							

※ 国の基準値：0.1mg/L以上

※ 水質管理上の目標値：0.1mg/L以上1.0mg/L以下

羽村市上下水道部