

第1配水場配水区域 羽村市川崎693-1武蔵野小学校（残留塩素濃度）

（単位：mg/L）

日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	0.28	0.27	0.28									
2	0.28	0.27	0.27									
3	0.28	0.27	0.27									
4	0.27	0.27	0.27									
5	0.27	0.27	0.26									
6	0.26	0.26	0.26									
7	0.26	0.26	0.26									
8	0.25	0.26	0.26									
9	0.24	0.26	0.27									
10	0.23	0.26	0.29									
11	0.22	0.26	0.31									
12	0.22	0.26	0.31									
13	0.23	0.26	0.30									
14	0.22	0.26	0.28									
15	0.21	0.26	0.27									
16	0.19	0.27	0.27									
17	0.17	0.26	0.27									
18	0.23	0.26	0.26									
19	0.27	0.27	0.26									
20	0.27	0.27	0.26									
21	0.27	0.26	0.27									
22	0.27	0.27	0.26									
23	0.27	0.28	0.26									
24	0.28	0.28	0.26									
25	0.28	0.27	0.27									
26	0.28	0.27	0.26									
27	0.28	0.27	0.27									
28	0.27	0.27	0.27									
29	0.28	0.27	0.27									
30	0.28	0.27	0.25									
31		0.28										
最高	0.28	0.28	0.31									
最低	0.17	0.26	0.25									
平均	0.25	0.27	0.27									

※ 国の基準値：0.1mg/L以上

※ 水質管理上の目標値：0.1mg/L以上1.0mg/L以下

羽村市上下水道部