

令和7年度 第2配水場高区配水区域 定期水質検査結果

単位：1リットル中の量（ミリグラム）
一般細菌は、1ミリリットル中の細菌数

項目・月日	令和7年4月8日																				基準値
一般細菌	0																				100個/mL以下
大腸菌	不検出																				検出されないこと
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満																				0.003mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満																				0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物	/																				0.01mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満																				0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物	/																				0.01mg/L以下
六価クロム化合物	0.002mg/L未満																				0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満																				0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	/																				0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0mg/L																				10mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満																				0.8mg/L以下
ほう素及びその化合物	0.1mg/L未満																				1.0mg/L以下
四塩化炭素	0.0002mg/L未満																				0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満																				0.05mg/L以下
ビス-1,2-ジクロロエチン及びトリス-1,2-ジクロロエチン	0.001mg/L未満																				0.04mg/L以下
ジクロロメタン	0.001mg/L未満																				0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満																				0.01mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満																				0.01mg/L以下
ベンゼン	0.001mg/L未満																				0.01mg/L以下
塩素酸	0.1																				0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002mg/L未満																				0.02mg/L以下
クロホルム	0.003mg/L																				0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満																				0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満																				0.1mg/L以下
臭素酸	/																				0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.005mg/L																				0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満																				0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.002mg/L																				0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.001mg/L未満																				0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	/																				0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満																				1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満																				0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満																				0.3mg/L以下
銅及びその化合物	0.1mg/L未満																				1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	2.9mg/L																				200mg/L以下
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満																				0.05mg/L以下
塩化物イオン	1.8mg/L																				200mg/L以下
カルシウム・マグネシウム等	52mg/L																				300mg/L以下
蒸発残留物	80mg/L																				500mg/L以下
陰イオン界面活性剤	/																				0.2mg/L以下
ジェオスミン	/																				0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール	/																				0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤	/																				0.02mg/L以下
フェノール類	/																				0.005mg/L以下
有機物（全炭素量TOC）	0.9mg/L																				3mg/L以下
pH値	7.4																				5.8以上8.6以下
味	異常なし																				異常でないこと
臭気	異常なし																				異常でないこと
色度	1.0度未満																				5度以下
濁度	0.1度未満																				2度以下

羽村市上下水道部

※ ジェオスミン・2-メチルイソボルネオールについては、原水で藻類などの確認したときに検査を実施します。