

令和8年度 第1配水場配水区域 定期水質検査結果

単位：1リットル中の量（ミリグラム）
一般細菌は、1ミリリットル中の細菌数

項目・月日	令和8年4月7日	令和8年5月12日																		基準値
一般細菌	0	0																		100個/mL以下
大腸菌	不検出	不検出																		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満																		0.003mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満																		0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物		0.001mg/L未満																		0.01mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満																		0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物		0.001mg/L未満																		0.01mg/L以下
六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満																		0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満																		0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001mg/L未満																		0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0mg/L	1.1mg/L																		10mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満																		0.8mg/L以下
ほう素及びその化合物	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満																		1.0mg/L以下
四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満																		0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満																		0.05mg/L以下
3,4,5-トリクロロ安息香酸及び 3,4,5-トリクロロ安息香酸	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満																		0.04mg/L以下
ジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満																		0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満																		0.01mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満																		0.01mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸 及びペルフルオロオクタンスルホン酸		0.000005mg/L未満																		0.00005mg/L以下
ベンゼン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満																		0.01mg/L以下
塩素酸	0.06mg/L未満	0.07mg/L																		0.6mg/L以下
クロロ酢酸		0.002mg/L未満																		0.02mg/L以下
クロホルム	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満																		0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸		0.003mg/L未満																		0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満																		0.1mg/L以下
臭素酸		0.001mg/L未満																		0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満																		0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸		0.003mg/L未満																		0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満																		0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満																		0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド		0.008mg/L未満																		0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満																		1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満																		0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満																		0.3mg/L以下
銅及びその化合物	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満																		1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	3.5mg/L	3.9mg/L																		200mg/L以下
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満																		0.05mg/L以下
塩化物イオン	2.0mg/L	2.0mg/L																		200mg/L以下
カルシウム・マグネシウム等	58mg/L	59mg/L																		300mg/L以下
蒸発残留物	80mg/L	84mg/L																		500mg/L以下
陰イオン界面活性剤		0.02mg/L未満																		0.2mg/L以下
ジェオスミン																				0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール																				0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤		0.002mg/L未満																		0.02mg/L以下
フェノール類		0.0005mg/L未満																		0.005mg/L以下
有機物（全炭素量TOC）	1.0mg/L	1.2mg/L																		3mg/L以下
pH値	7.3	7.0																		5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常なし																		異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし																		異常でないこと
色度	1.0度未満	1.0度未満																		5度以下
濁度	0.1度未満	0.1度未満																		2度以下

羽村市上下水道部

※ ジェオスミン・2-メチルイソボルネオールについては、原水で藻類などの確認したときに検査を実施します。