

羽村の水道水は安全です！

平成30年度水道水の水質検査結果

平成30年度の水道水の水質検査は、水道法によって検査が義務付けられている法定検査51項目のほか、水源の特性や地域性を踏まえた49項目の検査をあわせて行いました。

下の表は、平成30年度に行った法定検査項目の検査結果です。すべての項目で基準値を下回っており、水道水の安全性が確認できました。

また、自主的に行っている検査では、農薬類を含む水質管理上必要とされる項目（52項目）、発ガン性物質であるダイオキシン類や内分泌かく乱化学物質（8物質）などの測定を行っており、国の目標値や指針値を下回る結果で、すべて定量下限値（目的物質の測定が可能な最小値または濃度）未満であることを確認しました。

水質検査および放射性物質の検査は、令和元年度も同様に定期的に行っています。

なお、平成30年度に行った水質検査の結果および令和元年度の検査計画について詳しくは、市公式サイトを確認してください。

問合せ 水道事務所 ☎ 55412269

西多摩衛生組合から

平成30年度ダイオキシン類測定結果

▼基準値を下回っています

■環境センター排ガス中のダイオキシン類測定結果

(単位：ng-TEQ/m³N)

採取日	平成30年								平成31年
	4月27日	5月23日	7月13日	8月7日	9月6日	10月4日	11月7日	12月18日	3月1日
1号炉	-	-	0.0028	0.0022	-	-	-	0.0023	-
2号炉	0.0077	-	-	-	0.0033	0.0037	-	-	-
3号炉	-	0.0030	-	-	-	-	0.0019	-	0.0030

【単位：1ナノグラム（1ng）は、10億分の1グラム】

○採取場所…各炉煙突排ガス採取口

○法規制値…1ng-TEQ / m³N（ダイオキシン類対策特別措置法）

○公害防止協定規制値…0.5ng-TEQ / m³N

※令和元年5月8日以降の測定値に対する規制値は、0.05ng-TEQ / m³Nが適用されます。

■環境センター周辺の大气環境中のダイオキシン類測定結果

(単位：pg-TEQ/m³)

採取場所	採取日	平成30年	
		6月19日午前10時 ～6月20日午前10時	12月13日正午 ～12月14日正午
羽村市立羽村第三中学校（屋上）		0.011	0.019
羽村市立松林小学校（屋上）		0.031	0.013
羽村市立あさひ公園（地上）		0.011	0.013
瑞穂町立瑞穂第四小学校（屋上）		0.012	0.013
瑞穂町富士見公園（地上）		0.011	0.019

【単位：1ピコグラム（1pg）は、1兆分の1グラム】

○環境基準値…0.6pg-TEQ / m³（ダイオキシン類対策特別措置法）

問合せ
☎ 55412269
西多摩衛生組合

■平成30年度水道水の水質検査結果■

分類	法定検査項目	測定結果 (mg / L)	分類	法定検査項目	測定結果 (mg / L)	
病原生物による汚染指標	一般細菌・大腸菌	不検出	着色	亜鉛・鉄・銅・マンガ ン・アルミニウム	不検出	
	重金属	カドミウム・水銀・鉛・ ヒ素・六価クロム		不検出	味	ナトリウム
無機物		硝酸態窒素および亜硝酸 態窒素	1.1以下 （基準値：10以下）	塩化物イオン		1.6以下（基準 値：200以下）
		フッ素	0.11以下 （基準値：0.8以下）	硬度		61以下（基準値： 300以下）
一般有機物	亜硝酸態窒素・セレン・ ホウ素・シアン化物イ オンおよび塩化シアン	不検出	蒸発残留物	94以下（基準値： 500以下）		
	1,4-ジオキサン・四塩 化炭素・ジクロロメタン・ シス-1,2ジクロロエチ レンおよびトランス-1,2 ジクロロエチレン・テト ラクロロエチレン・トリ クロロエチレン・ベンゼ ン	不検出	発泡	陰イオン界面活性剤	不検出	
消毒副生成物	臭素酸・塩素酸・クロロ 酢酸・ジクロロ酢酸・ト リクロロ酢酸・ホルムア ルデヒド・ジプロモクロ ロメタン・プロモホルム	不検出		非イオン界面活性剤	不検出	
	クロロホルム	0.002以下 （基準値：0.06 以下）	フェノール類	不検出		
	プロモジクロロメタン	0.002以下 （基準値：0.03 以下）	有機物（TOC）	1.4以下（基準 値：3以下）		
	総トリハロメタン	0.004以下 （基準値：0.1以下）	pH値	7.8以上6.6以 下（基準値：5.8 以上8.6以下）		
			味・臭気・濁度・色度	異常なし		

※かび臭物質の2項目は、原水に藻の発生が確認されなかったため、省略しました。

※測定値は、各配水区の最高値をまとめました。

※分類は「公益社団法人日本水道協会発行の上水試験方法Ⅰ・総説編」を参考にしました。



詳しくは、市公式サイトをご覧ください。お問い合わせください。



山梨県北杜市清里

自然休暇村から

良い自然はいい

問合せ 自然休暇村 ☎ 0120-47-4017
携帯からは ☎ 0551-48-4017

梅雨の晴れ間、大空にかかる虹の美しさは、格別です。雨が止むや否や、涼し気なエゾハルゼミの大合唱が始まり、野鳥のさえずりは耳にやさしく響きます。梅雨時も爽やかな清里高原で、大自然を感じにいらしてください。



▲キープ協会内牧草地で撮影された虹

■6月の休暇村

羽村市立栄小学校作品展

内容 児童作品展
期間 6月1日(土)午前8時～30日(日)午後5時
会場 自然休暇村ロビー

休館日

7日(金)・14日(金)

■6月の周辺情報

第5回萌木の村ナチュラルガーデンフェア

ランドスケープデザイナーのポール・スミザーさんが創る無農薬の庭を中心に、2日間わたりさまざまなイベントが繰り広げられます。

日時 6月8日(土)午前10時～午後4時
6月9日(日)午前10時～午後3時

会場 萌木の村広場
費用 入場は無料

- ・ポール・スミザー講演会 2,000円（要予約）
- ・稲葉典子先生のガーデニング教室 5,000円（要予約）

問合せ 萌木の村ナチュラルガーデンフェア事務局 ☎ 0551-48-3522 FAX 0551-48-3550