

羽村市農産物直売所保守点検対象機器一覧

1 消防用設備

① 消防用設備概要

No.	消 防 用 設 備	数 量
1	受信機P型2級	1台
2	差動式スポット型 感知器	19個
3	発信機P型2級	1個
4	電鈴	2個
5	表示灯	1個
6	誘導灯設備	5台
7	粉末消火器10型	3本

② 保守点検

消防法の規程に基づく点検を実施し、消防設備等の機能を最良の状態に保つことを目的とし、下記のとおり実施する。

- ・機器点検 年1回（6月頃）
- ・機器点検及び総合点検 年1回（12月頃）

③ 保守点検結果の消防署への報告

点検後2週間以内に消防法に基づく消防用設備点検結果報告書を2部作成し、福生消防署へ報告する。

2 POSシステム

① POSシステム機器概要

No.	POSシステム	数 量
1	POSレジ	2台
2	バーコードプリンター	2台

② 保守点検

POSシステムの機能を最良の状態に保つことを目的とし、下記のとおり実施する。

- ・機器点検 年2回（6月・12月頃）